

R A P P O R T O D I P R O V A

Pagina 1 / 1

Campione di	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	Nr. POT/74610/18
Prelievo in data	24/07/2018	Ricevuto il 24/07/2018
Provenienza	Comune di San Felice del Benaco VIA XX SETTEMBRE, 11 25010 San Felice Del Benaco (PA0171719U0001) PUNTO ACQUA - V. Vallette 10 25010 SAN FELICE DEL BENACO	
Prelevato presso	A.T.S. BRESCIA Equipe Garda	
Richiedente	Rub."PUNTO ACQUA" filtrata refrigerata	
Prelevato da	Corpo idrico superficiale	
Proveniente da	Acquedotto Comunale	
Distribuita da	Serbatoio filtri potabilizzat.	
Rete di distribuzione	Ass.Tecn. Gatta E.	
Campionato da	A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)	
Proc.campionamento	27/07/2018 12:28	
Data referto		

ANALISI MICROBIOLOGICA

data inizio prova	24.07.18	
data termine prova	27.07.18	
Conta Escherichia coli (UFC/100 ml) ISO 9308-1:2014/Adm 1:2016	<1	Valore di parametro 0/100 ml
Conta enterococchi intestinali (UFC/100 ml) ISO 7899 - 2:2000	<1	Valore di parametro 0/100 ml
Conta microrganismi vitali a 37°C (UFC/1 ml) UNI EN ISO 6222 2001	<1	
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/1 ml) UNI EN ISO 6222 2001	<1	
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27 e ss.mm.ii. Non oggetto di accreditamento ACCREDIA	Conforme ai valori di parametro	
Conta Pseudomonas aeruginosa (UFC/250 ml) UNI EN ISO 16266:2008	<1	

NOTA: Il livello di fiducia è calcolato con approccio statistico (UNI 10674:2002) e il fattore di copertura K=2 utilizzato è a livello di probabilità del 95%.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Questo laboratorio partecipa al programma VEQ LGC QWAS - Water microbiology

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore
Dr. Elena Grassi