

R A P P O R T O D I P R O V A

Pagina 1 / 1

Campione di	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	Nr. POT/76757/18
Prelievo in data	10/09/2018	Ricevuto il 10/09/2018
Provenienza	Comune di San Felice del Benaco VIA XX SETTEMBRE, 11 25010 San Felice Del Benaco (17171/3R) PUNTO PRELIEVO Via Santabona 18 - Cisano 25010 SAN FELICE DEL BENACO	
Prelevato presso		
Richiedente	A.T.S. BRESCIA Equipe Garda	
Prelevato da	Fontanella Pubblica	
Proveniente da	Corpo idrico superficiale	
Distribuita da	Acquedotto Comunale	
Rete di distribuzione	Serbatoio filtri potabilizzat.	
Campionato da	Ass.Tecn. Gatta E.	
Proc.campionamento	A cura del prelevatore	
Data referto	10/10/2018 11:58	

ANALISI TOSSICOLOGICA

RICONOSCIMENTO ED ENUMERAZIONE CIANOFICEE

(D.L. 152 del 03/04/2006 All. 2 e D.L. 27 del 02/02/2002)

data inizio prova	10/09/2018		
data termine prova	04/10/2018		
Riconoscimento Cianoficee tossiche (Met. microscopia ottica)	Non si riscontra la presenza di Cianoficee potenzialmente tossiche.		
Conteggio Cianoficee tossiche (Met. microscopia ottica)	0		
RICERCA TOSSICITA' ASPECIFICA (Met. Biologico per inibizione con Vibrio Fischeri)	<0	%	Valori di Riferimento: < al 20% di inibizione Tossicità aspecifica assente