

**R A P P O R T O D I P R O V A**

Pagina 1 / 1

Campione di	<b>ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO</b>	<b>Nr. POT/82029/18</b>
Prelievo in data	<b>04/12/2018</b>	Ricevuto il <b>04/12/2018</b>
Provenienza	<b>Comune di San Gervasio Bresciano</b>	
	<b>P.ZZA DONATORI DI SANGUE, 1 25020 San Gervasio Bresciano</b>	
Prelevato presso	<b>( 17172/2R ) PUNTO PRELIEVO</b>	
	<b>Via Cicogne c/o Parco Giochi 25020 SAN GERVASIO BRESCIANO</b>	
Richiedente	<b>A.T.S. BRESCIA Equipe Garda</b>	
Prelevato da	<b>Fontanella Pubblica</b>	
Proveniente da	<b>Sorgente/Pozzo</b>	
Distribuita da	<b>Acquedotto Comunale</b>	
Rete di distribuzione	<b>Serbatoio filtri potabilizzat.</b>	
Campionato da	<b>TdP Zanini C.</b>	
Proc.campionamento	<b>A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)</b>	
Data referto	<b>14/12/2018 09:04</b>	

**ANALISI CHIMICA**

<b>data inizio prova</b>	10/12/2018	
<b>data termine prova</b>	10/12/2018	
<b>Arsenico</b> (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)		
Risultato (µg/L)	3	Valore di parametro 10 µg/L

**INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI**  
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27 e ss.mm.ii.  
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

**Conforme ai valori di parametro**

**NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilità del 95%**

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

**Fine del Rapporto di Prova**

Il Responsabile di Settore  
Dr. Alessandra Marino